

様式第5号（第9条関係）

平成30年12月4日現在

沼津市

公表対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	管轄消防署
		違反事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
上土第一ビル	沼津市上土町6番地	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体 (むさしや人形会館を除く)	平成29年5月29日	沼津南消防署
コーポ大川	沼津市原町中二丁目 14番地28	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年1月24日	沼津北消防署
リハビリサロンゆう和	沼津市新宿町11番地8	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年1月26日	沼津北消防署
関外科胃腸科医院	沼津市花園町9番地3	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年2月9日	沼津北消防署
GRANGRESS・SAORI	沼津市丸子町743番地3	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年4月13日	沼津南消防署
分店第二ビル	沼津市東熊堂484番地1	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年4月17日	沼津北消防署
有限会社 太陽リサイクル厨房館	沼津市大諏訪712番地の1	屋内消火栓設備未設置 自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年10月22日	沼津北消防署
松本ビル	沼津市平町9番地1	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年12月3日	沼津南消防署